

6月26日 入札

予定価格： 47,300,000 円（税込）

公示用

こども発達支援センター移転機械設備工事

設 計 書

期 限 令和 7年 12 月 19 日 限り

公示用設計書を貸し出ししますので、必要な方は建築課建築係にお申し出下さい

網 走 市

[illegible][illegible]

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	こども発達支援センター								
	A.支援センター改修		1	式					
	B.2階便所改修		1	式					
	直接工事費計						経費対象外費用		

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	A.支援センター改修								
	1.衛生器具設備		1	式					
	2.給水設備		1	式					
	3.給湯設備		1	式					
	4.排水設備		1	式					
	5.暖房設備		1	式					
	6.冷房設備		1	式					
	7.換気設備		1	式					
	8.産業廃棄物処理		1	式					
	直接工事費計								
	直接工事費計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	1.衛生器具設備								
	洋風大便器	CS232B,SH232BA,TCF654	4	台					
	多目的大便器	CS20AB,SH30BA,TCF584	1	台					
	幼児用大便器	CS310B,S300BK,TS310SC	3	台					
	幼児用大便器	CS300B,TV560Q,T82CR32	4	台					
	小便器	UFS910	1	台					
	幼児用小便器	U310GY,T601P,T64CP,T9F	3	台					
	洗面器	L250C,TLE28SS2A,TLDS2	1	台					
	洗面器	L532,TLE28SS2A,TLDS21	3	台					
	洗面器	L270C,TLE28SS2A,TLDS21	1	台					
	掃除流し	SK322,TKS05315Z,T37SG	1	台					
	汚物流し	SKL330HNFP	1	台					
	幼児用シャワーパン	PFS1100S	1	台					
	ベビーシート	YKA250N,YPH62018W2R,T	1	台					
	多目的手すり	T112CL9,T110D3Rx3 L型	1	個					

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	可動式手すり	T112HK8R,T110D17S は	1	個					
	幼児用手すり	YYB10P1 # YW,T110D3Rx	3	個					
	化粧鏡	YM3545A	9	枚					
	混合水栓	TKS05311Z	10	個					
	洗濯機用混合水栓	TW40SZ	1	個					
	横 水 栓	F7 レバーハンドル 13A	5	個					
	洋風便器 撤去	再使用しない FV	4	組					
	身障者便器 撤去	再使用しない FV	1	組					
	和風便器 撤去	再使用しない LT	4	組					
	小便器 撤去	再使用しない 床置ストール	4	組					
	洗面器 撤去	再使用しない	11	組					
	掃除流し 撤去	再使用しない	1	組					
	化粧鏡 撤去	再使用しない	4	枚					
	身障者用化粧鏡 撤去	再使用しない	1	枚					
	水栓類 撤去	単水栓	3	個					

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	水栓類 撤去	混合栓	2	個					
	衛生器具清掃消毒費	大便器	9	個					
	衛生器具清掃消毒費	小便器	4	個					
	衛生器具清掃消毒費	洗面器	11	個					
	衛生器具清掃消毒費	掃除流し	1	個					
	小 計								

設計内訳書－B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	2.給水設備								
	青銅仕切弁	(ねじ) JIS10K 50A	1	個					
	配管式水抜栓	20A	7	個					
	配管式水抜栓	25A	2	個					
	床ハンドル	1000H 20A	6	個					
	床ハンドル	1000H 25A	1	個					
	配管式水抜栓	20A	1	個					
	電動水抜栓モーター	25A	1	個					
	電動水抜栓遠隔操作盤	1台用	2	個					
	給水一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 20SU	117	m					
	給水一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 25SU	26.0	m					
	給水一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 30SU	11.5	m					
	給水一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 50SU	4.0	m					
	給水管保温(GW)	床下・暗渠内 着色アルカラスクロス 15A	97.0	m					
	給水管保温(GW)	床下・暗渠内 着色アルカラスクロス 20A	26.0	m					

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	給水管保温(GW)	床下・暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	11.5	m					
	給水管保温(GW)	床下・暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A	4.0	m					
	給水管保温(GW)	天井・PS内 アルミガラス 15A	20.0	m					
	機械はつり補修	100～150mm 63mm	53	箇所					
	配管接続費	鋼管類 保温あり 20A	10	ヶ所					
	配管接続費	鋼管類 保温あり 25A	2	ヶ所					
	配管接続費	鋼管類 保温あり 50A	1	ヶ所					
	配管洗浄費	15～25A	143	m					
	配管洗浄費	32～50A	15.5	m					
	金属拡張アンカー(めねじアンカー)	本体打込式 上向打(天井) 径 M10	56	本					
	管類撤去(廃棄)	鋼管 ネジ接合(機械室・便所)	56.0	m					
	管類撤去(廃棄)	鋼管 ネジ接合(機械室・便所)	10.0	m					
	管類撤去(廃棄)	鋼管 ネジ接合(機械室・便所)	12.0	m					
	管類撤去(廃棄)	鋼管 ネジ接合(機械室・便所)	1.0	m					
	管類撤去(廃棄)	鋼管 ネジ接合(機械室・便所)	4.0	m					

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	天井・PS内 保温撤去(給水・排水・給湯管)	GW 20A	56.0	m					
	天井・PS内 保温撤去(給水・排水・給湯管)	GW 25A	10.0	m					
	天井・PS内 保温撤去(給水・排水・給湯管)	GW 32A	12.0	m					
	天井・PS内 保温撤去(給水・排水・給湯管)	GW 40A	1.0	m					
	天井・PS内 保温撤去(給水・排水・給湯管)	GW 50A	4.0	m					
	小 計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	3.給湯設備								
	給湯循環ポンプ	20φx0.1KW,SUS製、ライン	1	台					
	青銅仕切弁	(ねじ) JIS10K 20A	6	個					
	青銅仕切弁	(ねじ) JIS10K 25A	1	個					
	青銅仕切弁	(ねじ) JIS10K 32A	1	個					
	給湯一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 20SU	105	m					
	給湯一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 25SU	4.0	m					
	給湯一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 30SU	5.0	m					
	給湯管保温(GW)	床下・暗渠内 着色アルミガラスクロス 15A	89.5	m					
	給湯管保温(GW)	床下・暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	4.0	m					
	給湯管保温(GW)	床下・暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	5.0	m					
	給湯管保温(GW)	天井・PS内 アルミガラス 15A	12.0	m					
	機械はつり補修	100～150mm 63mm	26	箇所					
	配管接続費	鋼管類 保温あり 20A	7	ヶ所					
	配管洗浄費	15～25A	109	m					

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	配管洗浄費	32～50A	5.0	m					
	金属拡張アンカー(めねじアンカー)	本体打込式 上向打(天井)径 M10	40	本					
	ポンプ 撤去	ライン、0.1KW	1	台					
	管類撤去(廃棄)	鋼管 ネジ接合(機械室・便所)	54.0	m					
	管類撤去(廃棄)	鋼管 ネジ接合(機械室・便所)	10.0	m					
	管類撤去(廃棄)	鋼管 ネジ接合(機械室・便所)	5.0	m					
	保温撤去(給水・排水・給湯管)	天井・PS内 GW 20A	54.0	m					
	保温撤去(給水・排水・給湯管)	天井・PS内 GW 25A	10.0	m					
	保温撤去(給水・排水・給湯管)	天井・PS内 GW 32A	5.0	m					
	小 計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	4.排水設備								
	洗濯機用トラップ	非防水型	1	個					
	ドルゴ通気弁	φ 50	3	台					
	排水硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 40A	17.5	m					
	排水硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 50A	35.0	m					
	排水硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 65A	14.5	m					
	排水硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 75A	49.5	m					
	排水硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 100A	40.0	m					
	通気硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 40A	7.0	m					
	通気硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 50A	13.0	m					
	通気硬質塩化ビニル管	VP 機械室・便所 65A	6.0	m					
	通気硬質塩化ビニル耐火二層管	VP 機械室・便所 50A	3.0	m					
	金属拡張アンカー(めねじアンカー)	本体打込式 上向打(天井) 径 M10	130	本					
	機械はつり補修	100～150mm 75mm	6	箇所					
	機械はつり補修	100～150mm 88mm	14	箇所					

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	機械はつり補修	100～150mm 100mm	1	箇所					
	機械はつり補修	100～150mm 125mm	14	箇所					
	機械はつり補修	100～150mm 150mm	1	箇所					
	配管接続費	樹脂管類 保温無 40A	2	ヶ所					
	配管接続費	樹脂管類 保温無 50A	4	ヶ所					
	配管接続費	樹脂管類 保温無 80A	7	ヶ所					
	配管接続費	樹脂管類 保温無 100A	4	ヶ所					
	管類撤去(廃棄)	塩ビ管 (機械室・便所) 40A	26.0	m					
	管類撤去(廃棄)	塩ビ管 (機械室・便所) 50A	29.0	m					
	管類撤去(廃棄)	塩ビ管 (機械室・便所) 65A	2.0	m					
	管類撤去(廃棄)	塩ビ管 (機械室・便所) 80A	45.0	m					
	管類撤去(廃棄)	塩ビ管 (機械室・便所) 100A	28.0	m					
	排水管洗浄消毒費	屋外・屋内 40A	26.0	m					
	排水管洗浄消毒費	屋外・屋内 50A	29.0	m					
	排水管洗浄消毒費	屋外・屋内 65A	2.0	m					









## 設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	スパイラルダクト(低圧)	インサート無 150mm	25.0	m					
	スパイラルダクト(低圧)	インサート無 200mm	8.0	m					
	長方形ダクト保温(GW)	屋内インペイ AGクロス 25t	10.2	m <sup>2</sup>					
	スパイラルダクト保温(GW)	屋内インペイ AGクロス 150 - 25t	25.0	m					
	スパイラルダクト保温(GW)	屋内インペイ AGクロス 200 - 25t	8.0	m					
	天井換気扇 撤去		7	台					
	熱交換換気扇 撤去	天吊型、500m <sup>3</sup> /h以下	3	台					
	送風機 撤去	ストレートシロッコファン	1	台					
	給排気グリル 撤去	0.1m <sup>2</sup> 以下	12	個					
	ダクト類撤去(廃棄)	角ダクト (一般排煙) 0.5mm	14.5	m <sup>2</sup>					
	ダクト類撤去(廃棄)	スパイラル 200φ	40.0	m					
	角ダクト保温撤去	再使用しない 屋内インペイ AGクロス	8.5	m <sup>2</sup>					
	スパイラルダクト保温撤去	再使用しない 屋内インペイ AGクロス	25.1	m <sup>2</sup>					
	小 計								

## 設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	8.産業廃棄物処理								
	とりこわし発生材運搬(DID区間有)	仕上材・材料類 2t積車 人力 6.0km以下	8.8	m <sup>3</sup>					
	とりこわし発生材運搬(DID区間有)	無筋コンクリート類 2t積車 人力 6.0km以下	0.1	m <sup>3</sup>					
	廃棄物処分料	最終処分 金属くず	1.0	t					
	廃棄物処分料	最終処分 保温材	1.0	t					
	廃棄物処分料	最終処分 廃プラスチック	1.0	t					
	廃棄物処分料	最終処分 陶器類	1.0	t					
	廃棄物処分料	中間処理 がれき類、無筋	1.0	t					
	循環税相当額		1.8	t					
	小 計								

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	B.2階便所改修								
	1.衛生器具設備		1	式					
	2.給水設備		1	式					
	3.給湯設備		1	式					
	4.排水設備		1	式					
	5.暖房設備		1	式					
	6.冷房設備		1	式					
	7.換気設備		1	式					
	8.産業廃棄物処理		1	式					
	直接工事費計								

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	1.衛生器具設備								
	洋風大便器	CS232B,SH232BA,TCF654	6	台					
	多目的大便器	CS20AB,SH30BA,TCF584	1	台					
	小便器	UFS910	3	台					
	洗面器	L270C,TLE28SS2A,TLD21	1	台					
	洗面器	LS351C,TLE28SS2A,TLD2	6	台					
	掃除流し	SK322,TKS05315Z,T37SG	1	台					
	多目的手すり	T112CL9,T110D3Rx3 L型	1	個					
	可動式手すり	T112HK8R,T110D17S は	1	個					
	洋風便器 撤去	再使用しない FV	5	組					
	和風便器 撤去	再使用しない LT	5	組					
	小便器 撤去	再使用しない 床置ストール	3	組					
	洗面器 撤去	再使用しない	8	組					
	掃除流し 撤去	再使用しない	1	組					
	飲料用冷水器 撤去	再使用しない	1	組					

## 設計内訳書-B

[illegible]

# 設計内訳書-B

[illegible]

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	3.給湯設備								
	給湯一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 20SU	30.0	m					
	給湯一般配管用ステンレス鋼管	圧縮・プレス接合 機械室・便所 25SU	18.0	m					
	給湯管保温(GW)	天井・PS内 アルミガラス 15A	30.0	m					
	給湯管保温(GW)	天井・PS内 アルミガラス 20A	18.0	m					
	機械はつり補修	100～150mm 63mm	8	箇所					
	配管洗浄費	15～25A	48.0	m					
	金属拡張アンカー(めねじアンカー)	本体打込式 上向打(天井) 径 M10	17	本					
	管類撤去(廃棄)	鋼管 ネジ接合(機械室・便所)	38.0	m					
	管類撤去(廃棄)	鋼管 ネジ接合(機械室・便所)	10.0	m					
	保温撤去(給水・排水・給湯管)	天井・PS内 GW 20A	38.0	m					
	保温撤去(給水・排水・給湯管)	天井・PS内 GW 25A	10.0	m					
	小 計								

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	4.排水設備								
	床上掃除口	非防水形 COA 50A	1	個					
	床上掃除口	非防水形 COA 65A	1	個					
	床上掃除口	非防水形 COA 80A	2	個					
	床上掃除口	非防水形 COA 100A	3	個					
	排水硬質塩化ビニル耐火二層管	VP 機械室・便所 40A	14.0	m					
	排水硬質塩化ビニル耐火二層管	VP 機械室・便所 50A	12.0	m					
	排水硬質塩化ビニル耐火二層管	VP 機械室・便所 65A	10.0	m					
	排水硬質塩化ビニル耐火二層管	VP 機械室・便所 75A	28.0	m					
	排水硬質塩化ビニル耐火二層管	VP 機械室・便所 100A	17.0	m					
	通気硬質塩化ビニル耐火二層管	VP 機械室・便所 40A	18.0	m					
	通気硬質塩化ビニル耐火二層管	VP 機械室・便所 50A	13.0	m					
	通気硬質塩化ビニル耐火二層管	VP 機械室・便所 65A	20.0	m					
	金属拡張アンカー(めねじアンカー)	本体打込式 上向打(天井) 径 M10	93	本					
	機械はつり補修	100～150mm 75mm	7	箇所					

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	機械はつり補修	100～150mm 88mm	4	箇所					
	機械はつり補修	100～150mm 100mm	2	箇所					
	機械はつり補修	100～150mm 125mm	9	箇所					
	機械はつり補修	100～150mm 150mm	3	箇所					
	配管接続費	樹脂管類 保温無 65A	4	ヶ所					
	管類撤去(廃棄)	鋼管 ネジ接合(機械室・便所)	30.0	m					
	管類撤去(廃棄)	鋼管 ネジ接合(機械室・便所)	32.0	m					
	管類撤去(廃棄)	鋼管 ネジ接合(機械室・便所)	23.0	m					
	管類撤去(廃棄)	鋼管 ネジ接合(機械室・便所)	22.0	m					
	管類撤去(廃棄)	鋼管 ネジ接合(機械室・便所)	25.0	m					
	保温撤去(給水・排水・給湯管)	天井・PS内 GW 40A	30.0	m					
	保温撤去(給水・排水・給湯管)	天井・PS内 GW 50A	32.0	m					
	保温撤去(給水・排水・給湯管)	天井・PS内 GW 65A	23.0	m					
	保温撤去(給水・排水・給湯管)	天井・PS内 GW 80A	22.0	m					
	保温撤去(給水・排水・給湯管)	天井・PS内 GW 100A	25.0	m					

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	排水管洗浄消毒費	屋外・屋内 40A	30.0	m					
	排水管洗浄消毒費	屋外・屋内 50A	32.0	m					
	排水管洗浄消毒費	屋外・屋内 65A	23.0	m					
	排水管洗浄消毒費	屋外・屋内 80A	22.0	m					
	排水管洗浄消毒費	屋外・屋内 100A	25.0	m					
	小 計								



区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	5.暖房設備								
	電気ヒーター	0.75KW	3	台					
	電気ヒーター 撤去		3	台					
	小 計								

設計内訳書-B

区分	名 称	品 種 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	第 回既済部分検査内訳書	
								数 量	金 額
	6.冷房設備								
	ルームエアコン 取外し	7.1KW、壁掛形、室外機共	3	台					
	ルームエアコン 再取付	7.1KW、壁掛形、室外機共	3	台					
	エアコン壁掛け架台	溶融亜鉛メッキ	3	台					
	排水硬質塩化ビニル管	屋内一般 20A	21.0	m					
	VA・PA管水性系塗装	調合ペイントのみ 20A	21.0	m					
	配管化粧ケース	140x80	6.0	m					
	小 計								



