

| 参 画 企 業 | | | ケーブル種別 | | 記 号 |
|--------------|--|--|-----------|--|-----|
| 北海道電力ネットワーク㈱ | | | 電力・通信ケーブル | | E |
| 東日本電信電話㈱ | | | 通信ケーブル | | T |
| NTTドコモ北海支社 | | | 通信ケーブル | | TD |
| 北海道総合通信網㈱ | | | 通信ケーブル | | HT |



| | |
|---------|-----|
| — — — — | 既設管 |
| — — — — | 新設管 |
| — — — — | 撤去管 |
| — — — — | 不明管 |

凡例

PE φ 40 L=31.00m

図示の尺度は、A1出力時を示す。

| | | | |
|------|------------------|------|-------|
| 工事名 | 道道網走停車場線配水管布設替工事 | | |
| 図面名 | 計画平面図① | | |
| 作成年月 | 令和 7 年 6 月 | | |
| 縮 尺 | 1/250 | 図面番号 | 1 / 5 |
| 会社名 | | | |
| 事業者名 | 網走市水道部 | | |



| | |
|-------------|------------------|
| 凡例 | |
| <div></div> | 既設管 |
| <div></div> | 新設管 |
| <div></div> | 撤去管 |
| | |
| 工事名 | 道道網走停車場線配水管布設替工事 |
| 図面名 | 計画平面図② |
| 作成年月 | 令和 7 年 6 月 |
| 縮 尺 | 1/100 図面番号 2 / 5 |
| 会社名 | |
| 事業者名 | 網走市水道部 |


管 割 図

S=Free


凡 例

- : GX形継手
- : GX形継手(ライナ)
- : GX形継手(G-Link)
- : フランジ形継手

RF - GF



A - A 断面図







防護検討図

—— : 不平均力
Lp : 必要一体化長さ
設計水圧 : 0.75MPa
標準土被り : 1.20m
ポリエチレンスリーブ : 無し


| | | | |
|------|------------------|---|-----|
| 工事名 | 道道網走停車場線配水管布設替工事 | | |
| 図面名 | GX管割図 | | |
| 作成年月 | 令和 7 年 6 月 | | |
| 縮 尺 | 図面番号 | 3 | / 5 |
| 会社名 | | | |
| 事業者名 | 網走市水道部 | | |

土工標準図



| | | | |
|------|----------------|------|-------|
| 工事名 | 網走停車場線配水管布設替工事 | | |
| 図面名 | 土工標準図 | | |
| 作成年月 | 令和 7 年 6 月 | | |
| 縮 尺 | 1/20 | 図面番号 | 4 / 5 |
| 会社名 | | | |
| 事業者名 | 網走市水道部 | | |

図示の尺度は、A1出力時を示す。



| 掘削区分 | 掘削箇所 |
|------|------------|
| ① | A, G, H, J |
| ①～② | B |
| ② | C |
| ②～③ | D |
| ③ | E |
| ③～① | F |
| ④ | I, K |

