

水道メーター設置工事

総括表

工 事 名	水道メーター設置工事		
施 工 場 所	市内全域		
施 工 期 間	2026年4月24日 ~ 2026年11月30日	発 注 元	
省 庁 名	上水道	担 当 者	
工 事 コード			
工 事 価 格		請 負 工 事 価 格	
工 事 内 容	※別紙記載		
備 考 欄			

設計内訳書

水道メーター設置工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【水道メーター設置工事】	式	1			費目行
取付撤去	式	1			内-1号 6頁
資材費	式	1			内-2号 7頁
管工事費	式	1			内-3号 8頁
直接工事費	式	1			
支給材(発注者側で購入・製作された資機材の評価額)	式	1			内-4号 9頁
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費計	式	1			
現場管理費(率計上)	式	1			
支給材費(評価額2%分)	式	1			
工事原価	式	1			
工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額	式	1			

設計内訳書

水道メーター設置工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般管理費等計					
一般管理費等(率計上)	式	1			
契約保証	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
工事費	式	1			
【水道メーター更新工事 簡水】	式	1			費目行
取付撤去(更新工事 簡水)	式	1			内-5号 10頁
資材費	式	1			内-6号 11頁
管工事費	式	1			内-7号 12頁
直接工事費	式	1			
支給材(発注者側で購入・製作された資機材の評価額)	式	1			内-8号 13頁
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			

設計内訳書

水道メーター設置工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費	式	1			
現場管理費計	式	1			
現場管理費(率計上)	式	1			
支給材費(評価額2%分)	式	1			
工事原価	式	1			
工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額	式	1			
一般管理費等計					
一般管理費等(率計上)	式	1			
契約保証	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
工事費	式	1			
【水道メーター設置工事 簡水】	式	1			費目行
取付撤去(設置工事 簡水)	式	1			内-9号 14頁

設計内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	式	1			
支給材(発注者側で購入・製作された資機材の評価額)	式	1			内-10号 15頁
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費計	式	1			
現場管理費(率計上)	式	1			
支給材費(評価額2%分)	式	1			
工事原価	式	1			
工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額	式	1			
一般管理費等計					
一般管理費等(率計上)	式	1			
契約保証	式	1			
工事価格	式	1			

取付撤去

一式当たり内訳書

(内-1号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
13mmメーター器撤去・取付工	箇所	11			代-1号 18頁	
20mmメーター器撤去・取付工	箇所	84			代-3号 20頁	
25mmメーター器撤去・取付工	箇所	6			代-5号 22頁	
40mmメーター器撤去・取付工	箇所	4			代-8号 25頁	
50mmメーター器撤去・取付工	箇所	1			代-11号 28頁	
計						

一式当たり内訳書

(内-4号)

支給材(発注者側で購入・製作された資機材の評価額)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電子式メーター器 8ビット4線式 φ13mm	個	11				
電子式メーター器 8ビット4線式 φ20mm	個	84				
電子式メーター器 8ビット4線式 φ25mm	個	6				
電子式メーター器 8ビット4線式 φ40mm	個	4				
電子式メーター器 8ビット4線式 φ50mm	個	1				
計						

一式当たり内訳書

(内-5号)

取付撤去 (更新工事 簡水)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
13mmメーター器撤去・取付工	箇所	1			代-1号 18頁	
20mmメーター器撤去・取付工	箇所	35			代-3号 20頁	
25mmメーター器撤去・取付工	箇所	1			代-5号 22頁	
計						

一式当たり内訳書

(内-8号)

支給材(発注者側で購入・製作された資機材の評価額)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電子式メーター器 8ビット4線式 φ13mm	個	1				
電子式メーター器 8ビット4線式 φ20mm	個	35				
電子式メーター器 8ビット4線式 φ25mm	個	1				
計						

一式当たり内訳書

(内-10号)

支給材(発注者側で購入・製作された資機材の評価額)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電子式メーター器 8ビット4線式 φ20mm	個	2				
計						

量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付
口径13mm 特殊メータ

参考資料

(2号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.100				[R8.3]
配管工	人	0.110				[R8.3]
普通作業員	人	0.030				[R8.3]
諸雑費	式	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付
口径20mm 特殊メタ

参考資料

(7号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.100				[R8.3]
配管工	人	0.130				[R8.3]
普通作業員	人	0.040				[R8.3]
諸雑費	式	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

量水器取外し(ねじ込み接合) 量水器のみ取外し
口径13mm 特殊メタ

参考資料

(代-2号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.050				[R8.3]
配管工	人	0.055				[R8.3]
普通作業員	人	0.015				[R8.3]
諸雑費	式	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

20mmメーター器撤去・取付工

参考資料

(代-3号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 口径20mm 特殊メータ	箇所	1			7号代価表 17頁	
量水器取外し(ねじ込み接合) 量水器のみ取外し 口径20mm 特殊メータ	箇所	1			代-4号 21頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

量水器取外し(ねじ込み接合) 量水器のみ取外し
口径20mm 特殊メタ

参考資料

(代-4号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.050				[R8.3]
配管工	人	0.065				[R8.3]
普通作業員	人	0.020				[R8.3]
諸雑費	式	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付
口径25mm 特殊メタ

参考資料

(代-6号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.100				[R8.3]
配管工	人	0.170				[R8.3]
普通作業員	人	0.050				[R8.3]
諸雑費	式	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

量水器取外し(ねじ込み接合) 量水器のみ取外し
口径25mm 特殊メータ

参考資料

(代-7号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.050				[R8.3]
配管工	人	0.085				[R8.3]
普通作業員	人	0.025				[R8.3]
諸雑費	式	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

40mmメーター器撤去・取付工

参考資料

(代-8号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 口径40mm 特殊メータ	箇所	1			代-9号 26頁	
量水器器取外し(ねじ込み接合) 量水器のみ取外し 口径40mm 特殊メータ	箇所	1			代-10号 27頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付
口径40mm 特殊メタ

参考資料

(代-9号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.100				[R8.3]
配管工	人	0.260				[R8.3]
普通作業員	人	0.080				[R8.3]
諸雑費	式	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

量水器器取外し(ねじ込み接合) 量水器のみ取外し
口径40mm 特殊メータ

参考資料

(代-10号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.050				[R8.3]
配管工	人	0.130				[R8.3]
普通作業員	人	0.040				[R8.3]
諸雑費	式	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

参考資料

(代-11号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付 口径50mm 特殊メータ	箇所	1			代-12号 29頁	
量水器取外し(ねじ込み接合) 量水器のみ取外し 口径50mm 特殊メータ	箇所	1			代-13号 30頁	
諸 雑 費	式	1			調整金	
計						
1 箇所 当り						

量水器取付け(ねじ込み接合) 量水器のみ取付
口径50mm 特殊メタ

参考資料

(代-12号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.100				[R8.3]
配管工	人	0.280				[R8.3]
普通作業員	人	0.100				[R8.3]
諸雑費	式	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

量水器取外し(ねじ込み接合) 量水器のみ取外し
口径50mm 特殊メタ

参考資料

(代-13号)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.050				[R8.3]
配管工	人	0.140				[R8.3]
普通作業員	人	0.050				[R8.3]
諸雑費	式	1			諸雑費	接合器具損料
計						
1 箇所 当り						

参考資料

(代-14号)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
配管工	人	0.030				[R8.3]
諸雑費	式	1			調整金	
計						
1箇所当り						

【別紙】 工事内容

【水道メーター設置工事】

φ 13mm 11箇所 φ 20mm 84箇所 φ 25mm 6箇所 φ 40mm 4箇所 φ 50mm 1箇所
計106箇所

【水道メーター更新工事 簡水】

φ 13mm 1箇所 φ 20mm 35箇所 φ 25mm 1箇所
計37箇所

【水道メーター設置工事 簡水】

φ 20mm 2箇所

合計 145箇所

合算経費条件一覧

網走市水道部
水道メーター設置工事

2026/4/7

補正項目	合算経費全体	【水道メーター設置工事】	【水道メーター更新工事 簡水】	【水道メーター設置工事 簡水】	
	補正内容	補正内容	補正内容	補正内容	
工種区分	新営建築工事	新営建築工事	新営建築工事	新営建築工事	
一括工事の主たる工事区分	一括工事なし(単独工事)	一括工事なし(単独工事)	一括工事なし(単独工事)	一括工事なし(単独工事)	
工期(ヶ月)	7	7	7	7	
監理事務所を設けない場合の補正	監理事務所を設ける	監理事務所を設ける	監理事務所を設ける	監理事務所を設ける	
共通仮設費率補正(加算:共+補正值(%))	0	0	0	0	
共通仮設費補正係数	1	1	1	1	
現場管理費率補正(加算:現+補正值(%))	0	0	0	0	
現場管理費補正係数	1	1	1	1	
一般管理費等率補正(加算:-+補正值(%))	0	0	0	0	
一般管理費等補正係数	1	1	1	1	
処分費の取り扱い	共通・現場率の対象としない	共通・現場率の対象としない	共通・現場率の対象としない	共通・現場率の対象としない	
前払金支出割合区分	35%を超えるもの	35%を超えるもの	35%を超えるもの	35%を超えるもの	
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	金銭的保証を必要とする場合	金銭的保証を必要とする場合	金銭的保証を必要とする場合	
工事価格丸め	工事価格対象額に応じた一般管理調整(一千万超:有効上位4桁止切捨・一千万未	工事価格対象額に応じた一般管理調整(一千万超:有効上位4桁止切捨・一千万未	工事価格対象額に応じた一般管理調整(一千万超:有効上位4桁止切捨・一千万未	工事価格対象額に応じた一般管理調整(一千万超:有効上位4桁止切捨・一千万未	
消費税率	10	10	10	10	
週休2日補正	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし	
復興係数補正(【旧】労働者確保補正)	補正なし	補正なし	補正なし	補正なし	
一般管理費率年度	平成29年1月一般管理費率	平成29年1月一般管理費率	平成29年1月一般管理費率	平成29年1月一般管理費率	

位置図



市内一円

1:71,730

0 700 1,400 2,800 m

令和8年度

水道メーター設置工事

数量調書

網走市

- 工事概要 : メーター更新工事
- 工事名 : 水道メーター設置工事
- 工事内容 :

Φ13	11	箇所
Φ20	84	箇所
Φ25	6	箇所
Φ40	4	箇所
Φ50	1	箇所
Φ75	0	箇所
<hr/>		
合計	106	箇所

令和8年度

水道メーター更新工事(簡水)

数量調書

網走市

- 工事概要 : メーター更新工事
- 工事名 : 水道メーター更新工事(簡水)
- 工事内容 :

Φ13	1	箇所
Φ20	35	箇所
Φ25	1	箇所
Φ40	0	箇所
Φ50	0	箇所
Φ75	0	箇所
合計	37	箇所

令和8年度

水道メーター設置工事(簡水)

数量調書

網走市

- 工事概要 : メーター更新工事
- 工事名 : 水道メーター設置工事(簡水)
- 工事内容 :

Φ13	0	箇所
Φ20	2	箇所
Φ25	0	箇所
Φ40	0	箇所
Φ50	0	箇所
Φ75	0	箇所
合計	2	箇所

令和8年度 対象箇所一覧（設置）

交換 番号	水栓番号	水栓住所 1	水栓住所 2	口径	砂利	舗装	コンク	インター	P S	P	FRP	BOX	大型	集中
1	011164200-01	南8条東4丁目3		20								1		
2	020735001-02	南10条東5丁目1-5	ビ°ア31 101	20								1		
3	020735002-02	南10条東5丁目1-5	ビ°ア31 102	20								1		
4	020735003-04	南10条東5丁目1-5	ビ°ア31 201	20								1		
5	020735004-03	南10条東5丁目1-5	ビ°ア31 202	20								1		
6	110530610-01	南5条西2丁目7-1		25								1		
7	120761000-01	南10条西4丁目		20								1		
8	210105810-01	北2条東2丁目		20								1		
9	230105500-01	北7条西2丁目1-1		20								1		
10	230211400-01	北7条西2丁目16		20								1		
11	230316210-01	北8条西2丁目10		20								1		
12	230421810-01	北9条西1丁目12-1		20								1		
13	230534510-01	北11条西4丁目1-4		40							1			
14	230535000-01	北10条西4丁目16-5		20								1		
15	231370610-01	北9条西3丁目12-2		20								1		
16	231473750-01	北9条西4丁目3-4		20								1		
17	240326310-01	緑町5-5-3		20								1		
18	250106610-01	海岸町2-13		20								1		
19	260110599-01	向陽ヶ丘5丁目1-3		20								1		
20	260322610-01	向陽ヶ丘4丁目2-7		20								1		
21	260322810-01	向陽ヶ丘4丁目3-16		25								1		
22	260330107-03	向陽ヶ丘2丁目88-77		20								1		
23	260330740-01	向陽ヶ丘2丁目1-14		20								1		

令和8年度 対象箇所一覧（設置）

交換 番号	水栓番号	水栓住所 1	水栓住所 2	口径	砂利	舗装	コンク	インター	P S	P	FRP	BOX	大型	集中
24	320334050-01	台町3丁目10-6		20								1		
25	320556160-01	台町2丁目4-1		13								1		
26	330140000-01	桂町2丁目45-31		25								1		
27	330218340-01	桂町4丁目4-12		20								1		
28	330338200-04	桂町4丁目1-6	アイ薬局網走桂町店	13								1		
29	340108210-02	駒場北1丁目28-21		20								1		
30	340547550-01	駒場北5丁目83-9		20								1		
31	340547551-05	駒場北5丁目83-9	アバンパークハイツ駒場 1-2	20								1		
32	340547552-02	駒場北5丁目83-9	アバンパークハイツ駒場 2-1	20								1		
33	340547553-05	駒場北5丁目83-9	アバンパークハイツ駒場 2-2	20								1		
34	350341310-02	駒場南3丁目2-10	Mセリア 101	20								1		
35	350341311-02	駒場南3丁目2-10	Mセリア 102	20								1		
36	350341312-02	駒場南3丁目2-10	Mセリア 103	20								1		
37	350341313-02	駒場南3丁目2-10	Mセリア 104	20								1		
38	350341314-02	駒場南3丁目2-10	Mセリア 105	20								1		
39	350341315-04	駒場南3丁目2-10	Mセリア 201	20								1		
40	350341316-03	駒場南3丁目2-10	Mセリア 202	20								1		
41	350341317-04	駒場南3丁目2-10	Mセリア 203	20								1		
42	350341318-01	駒場南3丁目2-10	Mセリア 204	20								1		
43	350341319-01	駒場南3丁目2-10	Mセリア 205	20								1		
44	350341320-01	駒場南3丁目40-102	Mセリア 散水栓	13								1		
45	350341321-02	駒場南3丁目2-11	Mハルーラ 101	20								1		
46	350341322-02	駒場南3丁目2-11	Mハルーラ 102	20								1		

令和8年度 対象箇所一覧（設置）

交換 番号	水栓番号	水栓住所 1	水栓住所 2	口径	砂利	舗装	コンク	インター	P S	P	FRP	BOX	大型	集中
47	350341323-03	駒場南3丁目2-11	Mハル-ラ 103	20								1		
48	350341324-05	駒場南3丁目2-11	Mハル-ラ 104	20								1		
49	350341325-02	駒場南3丁目2-11	Mハル-ラ 105	20								1		
50	350341326-03	駒場南3丁目2-11	Mハル-ラ 106	20								1		
51	360105516-01	潮見2丁目13-12		20								1		
52	360113150-02	潮見2丁目10-33	エルビ°ス 101号	13								1		
53	360113151-02	潮見2丁目10-33	エルビ°ス 102号	13								1		
54	360113152-03	潮見2丁目10-33	エルビ°ス 103号	13								1		
55	360113153-02	潮見2丁目10-33	エルビ°ス 104号	13								1		
56	360113154-02	潮見2丁目10-33	エルビ°ス 201号	13								1		
57	360113155-03	潮見2丁目10-33	エルビ°ス 202号	13								1		
58	360113156-02	潮見2丁目10-33	エルビ°ス 203号	13								1		
59	360113157-03	潮見2丁目10-33	エルビ°ス 204号	13								1		
60	360115210-02	字潮見266-13	グ°ロ-イング° ハイムD 101	20								1		
61	360115211-02	字潮見266-13	グ°ロ-イング° ハイムD 102	20								1		
62	360115212-02	字潮見266-13	グ°ロ-イング° ハイムD 103	20								1		
63	360115213-03	字潮見266-13	グ°ロ-イング° ハイムD 104	20								1		
64	360115214-02	字潮見266-13	グ°ロ-イング° ハイムD 201	20								1		
65	360115215-02	字潮見266-13	グ°ロ-イング° ハイムD 202	20								1		
66	360115216-03	字潮見266-13	グ°ロ-イング° ハイムD 203	20								1		
67	360115217-02	字潮見266-13	グ°ロ-イング° ハイムD 204	20								1		
68	360127600-01	潮見1丁目362-40		20								1		
69	360130900-01	潮見1丁目362-69		20								1		

令和8年度 対象箇所一覧（設置）

交換 番号	水栓番号	水栓住所 1	水栓住所 2	口径	砂利	舗装	コンク	インター	P S	P	FRP	BOX	大型	集中
70	360132300-01	潮見1丁目362-96		20								1		
71	360139900-01	潮見1丁目358-44		20								1		
72	370332450-02	潮見5丁目121-60		20								1		
73	370669700-01	潮見3丁目12-38		20								1		
74	380439810-01	潮見9丁目6-8		20								1		
75	380447250-02	潮見9丁目2-24		20								1		
76	380447252-01	潮見9丁目2-22		20								1		
77	380447253-01	潮見9丁目2-21		20								1		
78	380540007-02	字潮見143-22		25								1		
79	380555610-03	字潮見143-46		20								1		
80	380672710-01	潮見11丁目11-3		20								1		
81	410434510-01	新町1丁目5-4		20								1		
82	430975516-02	字大曲52-11		20								1		
83	430975577-01	字大曲46-20		20								1		
84	470206789-02	字卯原内60先		25								1		
85	470307250-01	字二見ヶ岡105-24		20								1		
86	470309750-01	字卯原内4-8		20								1		
87	470521905-02	字卯原内180-24		40									1	
88	470524710-02	字卯原内81	網走市乳牛検定組合兼宿泊施設	25								1		
89	570150000-01	字呼人176-10		20								1		
90	570209674-02	字呼人528-3		50									1	
91	570209760-03	字呼人382-8		20								1		
92	570212710-01	字呼人330-5		20								1		

令和8年度 対象箇所一覧（設置）

交換 番号	水栓番号	水栓住所 1	水栓住所 2	口径	砂利	舗装	コンク	インター	P S	P	F R P	B O X	大型	集中
93	590219010-01	つくしヶ丘6丁目6-12		20								1		
94	590225210-01	つくしヶ丘6丁目1-1		20								1		
95	590227300-01	つくしヶ丘6丁目3-5		20								1		
96	610110410-01	つくしヶ丘4丁目10-12		20								1		
97	620105405-01	鱒浦4丁目9		20								1		
98	620106920-01	鱒浦4丁目14-8		20								1		
99	620462900-02	鱒浦3丁目3-11		20								1		
100	620468100-01	鱒浦3丁目4-12		20								1		
101	620570041-01	鱒浦2丁目8-8		20								1		
102	630100100-01	字藻琴25-6		40							1			
103	630208403-01	字藻琴107-1		20								1		
104	630214005-01	字藻琴210-2		20								1		
105	630321250-01	字藻琴206-41		20								1		
106	630423950-01	字藻琴230-4	女子寮	40								1		
					0	0	0	0	0	0	2	102	2	0

令和8年度 対象箇所一覧（設置）

交換 番号	水栓番号	水栓住所 1	水栓住所 2	口径	砂利	舗装	コンク	インター	P S	P	FRP	BOX	大型	集中
----------	------	--------	--------	----	----	----	-----	------	-----	---	-----	-----	----	----

【集計表】

①掘削工

掘削有り	0	箇所
掘削無し	106	箇所
計	106	箇所

②メーター口径

	13mm	13mm≧	20mm	20mm≧	25mm	40mm	50mm	75mm	計
箇所	11	0	84	0	6	4	1	0	106

内々 0

③集中

	6戸用	8戸用	14戸用	18戸用	40戸用	計
箇所	0	0	0	0	0	0
戸数	0	0	0	0	0	0

令和8年度 対象箇所一覧（簡水更新）

交換 番号	水栓番号	水栓住所 1	水栓住所 2	口径	砂利	舗装	コンク	インター	P S	P	F R P	B O X	大型	集中
1	710102300-02	字能取248-10		13								1		
2	710104801-01	字能取244-70		20								1		
3	710107500-01	字能取54-4		20								1		
4	710108300-01	字平和45-3		20								1		
5	710200100-01	字稲富186-1		20								1		
6	710200200-01	字稲富238-3		20								1		
7	710200300-01	字稲富164		20								1		
8	710200400-01	字稲富250-1		20								1		
9	710200600-02	字稲富262-2		20								1		
10	710200900-01	字稲富271-2		20								1		
11	710201100-01	字稲富370-2		20								1		
12	710201200-01	字稲富355		20								1		
13	710201400-01	字稲富462	エミュ-ふれあい牧場	20								1		
14	710201900-03	字稲富478-12		20								1		
15	710202100-03	字稲富478-39		20								1		
16	710202200-03	字稲富481-10		20								1		
17	710202300-01	字稲富481-18		20								1		
18	710202500-01	字稲富478-49		20								1		
19	710202600-01	字稲富578		20								1		
20	710202701-01	字稲富493-13		20								1		
21	710202900-02	字稲富493-18		20								1		
22	710203200-02	字稲富488-7		20								1		
23	710205301-01	字稲富580-9		20								1		

令和8年度 対象箇所一覧（簡水更新）

交換 番号	水栓番号	水栓住所 1	水栓住所 2	口径	砂利	舗装	コンク	インター	P S	P	F R P	B O X	大型	集中
24	710205900-01	字稲富615-4		20								1		
25	710206000-01	字稲富609		20								1		
26	710206100-01	字稲富420-3		20								1		
27	710206300-01	字稲富446-6		20								1		
28	710206500-01	字稲富409	稲富会館	20								1		
29	710206700-02	字稲富125-1		20								1		
30	710206800-01	字稲富101		20								1		
31	710206900-02	字稲富669-2		20								1		
32	710207300-01	字稲富10-2		20								1		
33	710207900-01	字稲富89		20								1		
34	710304400-02	字中園267-8		20								1		
35	710304700-01	字中園291-2		20								1		
36	710304800-01	字中園267-14		25								1		
37	710500900-01	字山里175-13		20								1		
					0	0	0	0	0	0	0	37	0	0

令和8年度 対象箇所一覧（簡水更新）

交換 番号	水栓番号	水栓住所 1	水栓住所 2	口径	砂利	舗装	コンク	インター	P S	P	FRP	BOX	大型	集中
----------	------	--------	--------	----	----	----	-----	------	-----	---	-----	-----	----	----

【集計表】

①掘削工

掘削有り	0	箇所
掘削無し	37	箇所
計	37	箇所

②メーター口径

	13mm	13mm≒	20mm	20mm≒	25mm	40mm	50mm	75mm	計
箇所	1	0	35	0	1	0	0	0	37

内≒ 0

③集中

	6戸用	8戸用	14戸用	18戸用	40戸用	計
箇所	0	0	0	0	0	0
戸数	0	0	0	0	0	0

令和8年度 対象箇所一覧（簡水設置）

交換 番号	水栓番号	水栓住所 1	水栓住所 2	口径	砂利	舗装	コンク ンタ	P S	P	F R P	B O X	大型	集中
1	710600200-01	字昭和33-6		20							1		
2	710704200-01	字鱒浦86-41		20							1		
					0	0	0	0	0	0	2	0	0

【集計表】

①掘削工

掘削有り	0	箇所
掘削無し	2	箇所
計	2	箇所

②メーター口径

	13mm	13mm	20mm	20mm	25mm	40mm	50mm	75mm	計
箇所	0	0	2	0	0	0	0	0	2

内ニ 0

③集中

	6戸用	8戸用	14戸用	18戸用	40戸用	計
箇所	0	0	0	0	0	0
戸数	0	0	0	0	0	0

「水道メーター更新工事」「水道メーター設置工事」特記仕様書

(摘要の範囲)

この特記仕様書は、「水道メーター更新工事」「水道メーター設置工事」に適用する。

(施工計画書)

調査前に必ず**施工計画書**を監督員に提出すること。施工計画書には調査用のお知らせ文書を提出すること。

(現地調査)

事前に請け負った施工箇所を調査するとともに、市で作成した「おしらせ」文章を配布し、所有者（使用者）の理解と協力を求めること。

なお、通知済みの取替予定日に取替できない場合は、必ず所有者もしくは使用者どちらかに連絡をとり、取替日を変更することで協議すること。

調査時に下記の事項が確認された場合は、監督員と協議し指示をうけること。

現場調書及び指示書

- ① 発注リストと現地のメーター番号が異なっていた場合。
- ② 同一集合住宅で他のメーターが確認された場合。
- ③ 取替えメーターの位置（家屋）が不明の場合。
- ④ 空き家閉栓箇所が確認された場合。
- ⑤ φ50、φ75はフランジタイプでメーターを発注している。フランジかネジかを確認し報告すること。
- ⑥ 集合住宅など給水図面が必要な場合、現場調書及び指示書にお客様番号（上9桁）を記入すること。出力印刷に時間を要するので余裕を持って提出すること。

(支給資材の取扱い)

水道メーターは料金収入の要であり、収益の根源となるものであるから、その取扱い及び施工には、細心の注意をはらい、万全を期すこと。メーターが故障している場合はすぐに上水道課に連絡すること。

水道メーターの管理は紛失、損傷することのないよう厳重に保管すること。**搬入材料検査調書**を作成すること。

(工事着工前の確認)

工事開始前にケーブル、灯油パイプ、排水管（汚水桝等を含む）等が付近に埋設されている場合があるので、事前に調査し施工に際して埋設物に損傷を与えないようにすること。

万一損傷をあたえた場合は、速やかに関係機関に事情を報告し、指示を受けて修理をするとともに、監督員にも連絡すること。

メーター取替のため断水をする場合は、事前に所有者（使用者）と連絡をとり、確認をとってから行うこと。

工事開始前家屋等にひび割れ等がないか確認し、確認された場合は、事前に写真を撮り、後日トラブルとならないよう所有者（使用者）及び監督員と現地立会してから施工すること。

(掘削)

掘削時には、シート等を準備し、土砂等で周りを汚すことのないよう、また狭い箇所において建物等を傷つけることのないように注意すること。

宅地内の舗装等の場合は、事前に所有者（使用者）の了解をとること。

通行に支障のある箇所は、仮復旧し速やかに本復旧をおこなうこと。

本復旧が舗装業者の都合で遅れる場合は、その旨を通知し所有者（使用者）に了解をとっておくこと。

道路用地を掘削するときは、道路管理者、警察署長の許可条件を遵守し、安全対策に万全を期すること。

(既設水道メーターの取外し)

水道メーターの取外しは、コード線を切断する前に受信器及び本体の指針を押えること。指針の値は**水道メーター管理リスト**に記入して報告すること。

設置後初めて更新を行なうメーターにあたっては、所有者に撤去メーターを廃棄してよいか必ず確認を行なうこと。

(新設水道メーターの取り付け)

作業中、給水管内に誤って土砂等が混入した場合は、完全に排泥してから取り付けすること。

また、通水後指針が正常に作動することを確認すること。

取り付けの際、機器に損傷を与えないように十分注意して施工すること。

集合住宅の場合は、既設管の交差等により接続間違いを起こさないよう、1件ごとに確認しながらおこなうこと。

また既設メーターで接続違いが発見された場合は、速やかに監督員の指示を受けること。

取付後、止水栓の開閉の確認を行うこと。（閉栓中の箇所は閉栓しておくこと。）

(工事中の確認)

施工業者は、水道メーター本体及び受信器の設置後、埋め戻し前に下記の事項を確認すること。

- ① メーター本体、止水栓が傾いていないこと。
- ② 逆取り付けになっていないこと。
- ③ 通水時、メーター本体、止水栓、その他給水管から漏水がないこと。
- ④ 止水栓の開閉はゆるやかに行うこと。
- ⑤ メーター本体の作動の確認をする。
- ⑥ 止水栓匡が凍上により上がっている場合は地盤まで下げること。

(埋め戻し)

埋め戻しは、層状転圧を行い、工事終了後、地盤が下がった場合は、早急に復旧すること。

家屋等を汚した場合は、速やかに清掃し、後日トラブルのおきないようにすること。

舗装復旧の本復旧については、特に営業している箇所、車、人等の交通量の多い箇所は出きるだけ早く本復旧を行うこと。

(工事後の確認)

受信板、受信器、コード防護管の据付状況。

掘削箇所の整地及び後片付け。建物等の損傷。

すべての受信器について設置後一週間に2～3回異常が無いか確認し、異常の場合は、速やかに連絡すること。

(閉栓水道メーターの取り付け)

閉栓箇所については、監督員の指示を受けてから着手すること。

(通水確認)

一戸及び集合住宅（2世帯住宅を含む）、すべての通水確認を一箇所ごと、蛇口で水を出し受信器の指針と本体指針が同一指針であることを確認すること。

集合住宅については、すべての通水確認検査をして**通水検査調書**を提出すること。

(集中検針盤)

集中検針盤の取替えについては、上水道課及びメーター器の支給メーカーと協議して取り行なうこと。

(メーターの設置)

メーターの設置に当っては、網走市給水装置工事設計施工指針に従い施行すること。

(不明メーター)

使用状況等が不明となっているメーターで保留扱いとしているものは、現地調査後に監督員と協議し、実施に当っては設計変更の対象とします。

(写真管理) **工事写真**

① 着手前の全景写真（建物が入るように）

② 更新後の写真。

③ 完了時の全景写真（建物が入るように） 止水栓に赤、メーターに黄色の目印を置いて撮影すること。集合住宅など受信機が並んでいる場合は受信機に目印をつけて撮影すること。

④ メーターボックス設置、漏水箇所、止水栓取替、匡取替、更新前のメーターなど必要に応じて撮影すること。

(個人情報)

個人情報取扱注意事項を遵守してください。

(検満の確認)

既存水道メーターの検満を事前に確認し、必ず**検満が切れる前に交換**を行うこと。

個人情報取扱注意事項

第 1 乙は、この契約による工事を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人の権利利益を侵害することのないように努めなければならない。

(秘密の保持)

第 2 乙は、この契約による工事を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らしてはならない。

2 乙は、その使用する者がこの契約による工事を処理するに当たって知り得た個人情報を、他に漏らさないようにしなければならない。

3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(再委託等の禁止)

第 3 乙は、この契約による工事を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲が書面により承諾した場合は、この限りではない。

(複写、複製の禁止)

第 4 乙は、この契約による工事を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾を得ることなく複写し、又は複製をしてはならない。

(目的外使用の禁止)

第 5 乙は、この契約による工事を処理するに当たって、甲から提供された個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。

(資料等の返還)

第 6 乙は、この契約による工事を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、工事完了後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その方法によるものとする。

(事故の場合の措置)

第 7 乙は、個人情報取扱注意事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。

(契約解除及び損害賠償)

第 8 甲は、乙が個人情報取扱注意事項に違反していると認められたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。

-
- (注) 1 甲は網走市、乙は工事請負者をいう。
2 工事実施の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項を省略することとする。

「メーター更新工事」「メーター設置工事」における注意事項

◎ 住民への周知

1. 工事实施のチラシの配付時期は、工事の2日前から1週間以内とすること。
2. 在宅している場合は、チラシの配付と共に説明をすること。
また借家、アパートの場合は、管理会社に所有者を聞き取りし、不明の場合は市に確認すること。
3. 不在の場合、工事のチラシを入れると共に所有者にかならず確認を取り、所有者に取り替工事の趣旨を説明して、黙って敷地内に入らないこと。
4. チラシは、1日の作業が出来る範囲で配付すること。

◎ メーターコード

1. メーターの結線不良によるエラー表示が多いので、10m以上でどうしても接続が必要なときは、接続箇所は1箇所とし、スコッチキャストで接続すること。(写真管理)
2. CD管は既存のものを出来るだけ使用し、シール材を注入し土砂の流入を防止すること。土砂が入って使用できないものについては、入れ替えること。

◎ 一戸住宅

1. 一戸建ての通水確認は蛇口で水を出し受信器指針と本体指針が同一であることを確認する。

◎ 集合住宅

1. 集中検針盤のある集合住宅については、使用者、メーカーと日程調整をしてから行なうこと。
2. 通水確認は1戸ごと蛇口で水を出し、受信器盤指針と本体指針が同一指針であることを確認すること。また本人が不在等で確認出来ない場合は、埋戻後に受信器で確認すること。
3. 住宅の通水検査は、全戸行い、別紙集合住宅通水検査調書の様式に全戸記入して、提出すること。

不在の箇所の場合、連絡票に会社名、担当者名、携帯電話番号を記入してポストに投入し、訪問を繰り返すこと。なお不在の場合は上水道課に連絡を下さい。上水道課で電話番号を調べて調査日時の調整をします。

◎重要注意事項

1. 検満日を事前に確認し、検満が切れる前に必ず交換を行うこと。
2. 敷地内に入る時は名札を着用し、会社名及び担当者名を名乗り所有者に調査及び更新工事について説明すること。
3. 工事終了後は、現況復旧すること。
4. 完了後、在宅している場合は、必ず通水状況の確認をして、状況を説明し、完了の説明をする事。
不在の場合は、担当者名及びコメントを記入した工事完了のお知らせを入れること。
5. 所有者とトラブルが生じた場合は、直ちに監督員に報告すること。
6. メーターボックスの設置については、現地を確認し、監督員と協議してから行なうこと。
7. メーター設置前後に漏水の有無を確認し、漏水の場合は、監督員に速やかに報告すること。
8. 管理リストの入力に誤りがあった場合、後日メーター本体の指針を確認するので、メーター器、受信器に交換番号を記入して分かるように保管しておくこと。(工期後1ヶ月間とする。)

9. メーター更新工事終了後に漏水が多いため、止水栓の開閉はゆるやかにすること。

10. 成果品

網走市電子納品の手引きを参考にすること。写真データは200万画素以上とする。

1. 施工計画書
2. メーター更新管理リスト（全件分）
3. 進捗状況報告書
4. 搬入材料検査簿
5. 産業廃棄物（マニフェスト）
6. 変更報告書
7. メーターボックス設置カード
8. 材料集計表
9. 使用材料調書
10. 通水検査調書
11. 工事写真
12. 現場調書及び指示書
13. 電子データ

- ・写真 お客様番号名のフォルダに写真データ（jpg）を保存したもの。
- ・メーター更新管理リスト エクセル形式

10.

メーター更新管理リスト

昨年度同様、量水器取替報告書の代わりに管理リスト（別紙）を取替後にメール又はUSBメモリにて提出してください。