【平成25年度　一般廃棄物処理施設の維持管理状況】

1. 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
破砕後埋立(t)	1,044	1,041	975	1,076	1,039	983	987	894	869	758	663	795
直接埋立(t)	72	92	137	145	114	136	161	150	153	114	113	203
埋立量 合計(t)	1,116	1,133	1,112	1,221	1,153	1,119	1,148	1,044	1,022	872	776	998

2. 最終処分場残余容量測定

測定年月	平成25年10月
測定結果	残余量　33,626㎥

（覆土量含まず）

3. 水質測定結果

下水道放流　漏水検知システム設備

No.	測定項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				11日	13日	12日	12日	21日	18日	15日	20日	11日	28日	12日	19日
放流水水質結果															
1	PH	－	5～9	7.8	7.7	7.9	7.7	7.7	7.6	7.4	7.6	7.4	7.6	7.0	6.6
2	COD	mg/L		410	370	270	230	420	390	420	230	370	530	510	750
3	BOD	mg/L	600以下	340	580	20	68	90	90	170	28	130	140	30	40
4	SS	mg/L	600以下	320	72	26	5	10	26	16	5	16	19	13	17
地下水水質結果															
5	塩素イオン濃度	mg/L	上流	20	20	20	20	20	20	20	10	10	20	20	20
			下流	20	20	10	20	20	20	10	20	20	20	20	10
6	電気伝導率	ms/m	上流	20	16	16	17	17	17	17	16	16	16	16	16
			下流	120	85	103	111	118	122	122	125	121	119	119	120

No.	分析項目	基準値	測定試料			
			6月	11月	6月	
			放流水	放流水	地下水(上流)	地下水(下流)
1	カドミウム	0.1mg／L以下	ND	ND	ND	ND
2	シアン	1mg／L以下	ND	ND	ND	ND
3	有機リン	1mg／L以下	ND	ND	ND	ND
4	鉛	0.1mg／L以下	ND	ND	ND	ND
5	六価クロム	0.5mg／L以下	ND	ND	ND	ND
6	ヒ素	0.1mg／L以下	ND	ND	ND	ND
7	総水銀	0.005mg／L以下	ND	ND	ND	ND
8	アルキル水銀	検出されないこと	ND	ND	ND	ND
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003mg／L以下	ND	ND	ND	ND
10	n－ヘキサン抽出物	5mg／L以下	ND	ND	ND	ND
11	フェノール類	5mg／L以下	ND	ND	ND	ND
12	銅	3mg／L以下	ND	ND	ND	ND
13	亜鉛	5mg／L以下	0.5	ND	ND	ND
14	鉄	10mg／L以下	ND	ND	0.4	ND
15	マンガン	10mg／L以下	0.5	1.3	ND	5.5
16	クロム	2mg／L以下	ND	ND	ND	ND
17	フッ素	15mg／L以下	ND	ND	ND	ND
18	セレン	0.1mg／L以下	ND	ND	ND	ND
19	トリクロロエチレン	0.3mg／L以下	ND	ND	ND	ND
20	テトラクロロエチレン	0.1mg／L以下	ND	ND	ND	ND
21	1-1-1トリクロロエタン	3mg／L以下	ND	ND	ND	ND
22	ジクロロメタン	0.2mg／L以下	ND	ND	ND	ND
23	四塩化炭素	0.02mg／L以下	ND	ND	ND	ND
24	1-2-ジクロロエタン	0.04mg／L以下	ND	ND	ND	ND
25	1-1-ジクロロエチレン	0.2mg／L以下	ND	ND	ND	ND
26	シス-1-2-ジクロロエチレン	0.4mg／L以下	ND	ND	ND	ND
27	1-1-2-トリクロロエタン	0.06mg／L以下	ND	ND	ND	ND
28	1-3-ジクロロプロパン	0.02mg／L以下	ND	ND	ND	ND
29	チウラム	0.06mg／L以下	ND	ND	ND	ND
30	シマジン	0.03mg／L以下	ND	ND	ND	ND
31	チオベンカルブ	0.2mg／L以下	ND	ND	ND	ND
32	ベンゼン	0.1mg／L以下	ND	ND	ND	ND
33	ホウ素		ND	ND	0.3	ND

ND:検出せず　＜　：以下の数値

4. ダイオキシン類測定結果

試料採取年月日	平成25年10月24日		
分析終了日	平成25年11月20日		
試料名	単位	測定値	基準値
地下水上流	pg-TEQ/L	0.071	1
地下水下流		0.070	1
処理水		0.014	10

5. 埋立地、浸出水処理施設等点検状況

点検項目	悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、飛散防止ネットの状況										
	擁壁・遮水工の状況、浸出水処理設備の点検										
点検結果	○:異常なし　×:異常あり										
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○