

2024（令和6年度）			
検査項目：ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）			
採水地点	採水日	検査結果	目標値（暫定）
第1水源地（原水）	令和6年6月11日	2 ng/L未満	50 ng/L以下
第2水源地（原水）	令和6年6月11日	2 ng/L未満	
第3水源地（原水）	令和6年6月11日	2 ng/L未満	
中央網走簡易水道（原水）	令和6年8月6日	2 ng/L未満	
能取地区簡易水道（浄水）	令和6年8月6日	2 ng/L未満	
第1～3水源の原水とは、各水源地から取水した水のことで、			
中央網走簡易水道の原水とは、井戸から取水した水のことで、			
能取地区簡易水道の浄水とは、浄水処理を行い、きれいになった水のことで、			
（能取地区簡易水道は北見市からの全量受水）			
・検査結果の2 ng/L未満とは、水質検査に使用している分析機器で正確に測定できる限界値のことで、			
・検査結果及び目標値（暫定）は、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の量の合計値を表します。			
【参考】			
1 ng/L=0,000001mg/L（1リットルあたり0,000001mg含まれている）			