水質検査成績書

第　S2-24-05993　号

依頼者

網走市長　水谷　洋一　様

2024年　08月　07日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水			区分	簡易水道		
採水年月日	2024年08月06日	時間	※	天候	前日 雨	当日	晴
施設名	能取簡易水道						
水源名称	能取簡易水道						
採水地点	能取　上杉氏住宅						
採水者	鹿又　透	所属	網走市上下水道課				
気温	25.3　℃	水温	16.6　℃	残留塩素	0.10　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000002 mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000002
02	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	<0.000001 mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000001
03	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	<0.000001 mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000001
		以下余白			

検査方法	平成15年10月10日健水発第1010001号（最終改正 令和4年3月31日）
備考	
検査期日	2024年　08月　07日 ～ 2024年　08月　14日
検査責任者	試験検査部部長　横山　貴浩

2024年　08月　14日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。